

建築法規検討計算書

作成日：2026年04月30日 所在地：東京都新宿区〇〇一丁目1番1号

1. 敷地概要

項目	内容
所在地	東京都新宿区〇〇一丁目1番1号
用途地域	第一種中高層住居専用地域
防火地域	準防火地域
敷地面積	200.00 m ²
前面道路幅員	6.0 m (南)

2. 建蔽率・容積率（建築基準法第52・53条）

項目	規制値	計算値
建蔽率	60%	70%（防火緩和含む）
最大建築面積	－	140.00 m ²
容積率（指定）	200%	200%
容積率（道路幅員制限）	－	240%
容積率（有効）	－	200%
最大延床面積	－	400.00 m ²

※ 準防火地域内の準耐火建築物：建蔽率+10%

3. 道路斜線制限（建築基準法第56条第1項第1号）

項目	内容
前面道路幅員	6.0 m
斜線勾配	1 : 1.25
道路境界での最大高さ	7.5 m
適用水平距離	20 m

※ 住居系用途地域：道路斜線の適用距離 20m

※ 建物高さ 12.0m は道路境界での制限 7.5m を超過。道路から 3.6m 以上セットバックが必要。

4. 隣地斜線制限（建築基準法第56条第1項第2号）

※ 隣地斜線 OK：高さ 12.0m ≤ 境界制限 20.0m

5. 日影規制（建築基準法第56条の2）

項目	内容
測定面高さ	4.0 m
規制トリガー	高さ10m超
5m ラインの制限時間	3 時間
10m ラインの制限時間	2 時間

※ 日影規制対象：高さ10m超

※ 測定面高さ：4.0m

※ 5m ライン：3時間以内 / 10m ライン：2時間以内

※ 詳細な日影図は DXF 出力を参照してください。

6. 隣地境界距離（民法第234条）

必要距離：0.5 m 以上 根拠法令：民法第234条

※ 建物は隣地境界線から50cm以上離す必要があります。