

建築法規検討計算書

作成日：2026年04月30日 所在地：大阪府大阪市旭区高殿二丁目

1. 敷地概要

項目	内容
所在地	大阪府大阪市旭区高殿二丁目
用途地域	第一種住居地域
防火地域	準防火地域
敷地面積	721.16 m ²
前面道路幅員	6.0 m (北)

2. 建蔽率・容積率（建築基準法第52・53条）

項目	規制値	計算値
建蔽率	80%	90%（防火緩和含む）
最大建築面積	－	649.04 m ²
容積率（指定）	200%	200%
容積率（道路幅員制限）	－	240%
容積率（有効）	－	200%
最大延床面積	－	1442.32 m ²

※ 準防火地域内の準耐火建築物：建蔽率+10%

3. 道路斜線制限（建築基準法第56条第1項第1号）

項目	内容
前面道路幅員	6.0 m
斜線勾配	1 : 1.25
道路境界での最大高さ	7.5 m
適用水平距離	20 m

※ 住居系用途地域：道路斜線の適用距離 20m

※ 建物高さ 10.0m は道路境界での制限 7.5m を超過。道路から 2.0m 以上セットバックが必要。

4. 隣地斜線制限（建築基準法第56条第1項第2号）

※ 隣地斜線 OK：高さ 10.0m ≤ 境界制限 20.0m

5. 日影規制（建築基準法第56条の2）

日影規制：日影規制の対象となる建物規模に該当しない

6. 隣地境界距離（民法第234条）

必要距離：0.5 m 以上 根拠法令：民法第234条

※ 建物は隣地境界線から50cm以上離す必要があります。