

ASEGURA SIG

REVÍSELO

Inspección de extintores

Lista rápida

1 **Manómetro en verde**
Los de CO_2 no tienen manómetro: se pesan.

2 **Pasador y precinto**
Completos y sin manipular.

3 **Manguera y boquilla**
Sin grietas ni obstrucciones.

4 **Etiqueta de recarga vigente**
Fecha de mantenimiento al día.

5 **Señalizado y libre**
Sin obstáculos y a la altura correcta.

Defina la **frecuencia** en su SG-SST y deje registro de cada inspección.

Fuente: NTC 2885 (Icontec) · Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.25

WhatsApp: 302 337 9738 **asegurasig.2026@asegurasig.com**

Instagram @asegurasig TikTok @asegurasig2026