

지 질 주 상 도

1995년도 제주지하수

공 변 : D-304

위	치	북제주군 구좌읍 동김녕리 3258-2번지							표고 94 m				
조사 개발자		직 : 지질 성명 : 김 진 회 인		운전자	직 : 착정 성명 : 윤 정 웅		작 업 기 간	자 1995년 6월 7일 지 1995년 7월 14일					
착 정 기 명		TBM		기 계 NO.	-		원동기 마 력	52 HP	공법	Rotary청수순환			
착정경 심도		350 mm 5 m 계104m 250 mm 99 m		정호경 및 심도	250 mm 104.3m		자 갈 충전량	- m³	점 토 - m³ 벤 토나이트				
정 호 자 재 파 이 프		지상 0.3 m 계 88.3 m 지하 88 m		스트 레나	88 m부터 16 m 104 m까지		스트레나 개 공 율	12%	자 재 P.V.C 재 질				
특 기 사 항		자연수위 93 m, 안정수위 94 m, 양수량 900 m³/D											
심도 (m)	층후 (m)	주 상 도		지질	비 고		심도 (m)	층후 (m)	주 상 도		지질	비 고	
5	5	~ ~	P	~ ~	풍 화암	다공질FOB gray							
	14	v v v v v v v v v		v v v v v v v v v	연 압	다공질FOB 파쇄대발달							
8		v v v v v v		v v v v v v	연 압	다공질FOB 풍화대							
	5	+++		+++	보통암	다공질FOB							
3		~ ~		~ ~	풍 화암	다공질FOB 풍화							
	17	v v v v v v v v v v v v		v v v v v v v v v v v v	연 압	다공질FOB 상부파쇄발달 하부치밀질 light gray							
14		v v v v v v v v v		v v v v v v v v v	연 압	다공질FOB 파쇄구간(55-58m)							
	6	~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~	풍 화암	파쇄풍화발달							
8		v v v v v v		v v v v v v	연 압	다공질FOB 파쇄대발달							
	7	+++		+++	보통암	치밀질FOB 회백색							
3		0000	St	0000	사력층	화산쇄설층							
	12	v v v v v v		v v v v v v	연 압	다공질FOB							
2		+++	+++	보통암	치밀질FOB								