

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	201		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D199730054			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-213			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 종달리 4280(4280-3)										
		좌표	X:	187526.5				Y:	98231.1				
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	종달리	4982-16	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력		자연수위	안정수위			
	2000-01-19		77 m	100 m	200 mm	80 mm	1000 m³/일		72 m	77 m			
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		설치심도	급수구역				
						마력	제조사		필지	면적(m²)			
						20 HP					m		
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		설치(구경)			
			●		철			100				15	
		구분	울타리(휨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량			리액터	인버터							
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소		수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용					1차	2차	1차	2차			
	●						출수장치	출수장치	05월 13일	11월 05일			
점검 결과	1차	관정상태 양호						지하 수위	1차	73.7	0.0	m	
									2차	72.9	0.0	m	
		G-type(10, 11)							3차	72.12	0.0	m	
									4차	70.2	0.0	m	
	2차	관정상태 양호						유량 계 측	1차	346012		m³/일	
		950t/day							2차	373503		m³/일	
		수질검사 시료채수							3차	423972		m³/일	
									4차	492692		m³/일	
	3차	관정상태 양호						전력 계 측	1차	주간: 315,804	야간: 202,463	KWh	
									2차	주간: 323,066	야간: 207,544	KWh	
									3차	주간: 336,272	야간: 216,984	KWh	
									4차	주간: 354,201	야간: 229,776	KWh	
4차	정호보호시설 시공												
	수질검사 시료채수												
비 고													

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지