

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	265		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	D199830066			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	F-330			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 산 94																	
	좌표	X:	177878.1				Y:	104525.3												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	산 94	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2000-07-26		74 m		85 m		200 mm		80 mm		950 m³/일		73.5 m		73.8 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								30 HP					m							
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적 합 여 부	설치				미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			
			●					스텐						80					15	
		구분	울타리(휰스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
		적 합 여 부	설치		미 설 치	양 호	노 후	기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2							
	양호		불량					리액터						인버터						
구형								●						●		100 콘크리트		사각 고가		양호
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월08일		10월29일					
점 검 결 과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차			미설치		m						
									2차			미설치		m						
		G-type(10, 11)							3차			미설치		m						
							4차				미설치		m							
	2차	관정상태 양호						유 량 계 측	1차	394792				m³/일						
		950t/day							2차	432781				m³/일						
		수질검사 시료채수							3차	492570				m³/일						
							4차		544429				m³/일							
	3차	관정상태 양호						전 력 계 측	1차	주간:	1,608	야간:	1,637	KWh						
									2차	주간:	271,968	야간:	169,547	KWh						
									3차	주간:	288,484	야간:	181,042	KWh						
							4차		주간:	302,771	야간:	191,030	KWh							
4차	관정상태 양호																			
	수질검사 시료채수																			
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리




보호시설 내부



유량계



배전반



배수지