

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	286		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	D199930064			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	F-377			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 산157-1																	
		좌표	X:	176638.1			Y:	104000.0												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	산 157-1	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2001-08-01		80 m		95 m		200 mm		80 mm		800 m³/일		77.1 m		77.5 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력								제조사				
								25 HP												
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관								
		적 합 여 부	설치					미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치			
			양호		불량		재질		양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			설치(사유)		
			●				스텐					80						15		●
		구분	울타리(휰스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)				누수상태 부위				
적 합 여 부	설치		미 설 치	양 호	노 후	기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2	평수조								
	양호					불량										리액터		인버터		
	신형															●		●		
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일					
점 검 결 과	1차	관정상태 양호								지 하 수 위	1차	78.1		0.0		m				
											2차	78.3		0.0		m				
		G-type(10, 11)									3차	78.25		0.0		m				
											4차	78.95		0.0		m				
	2차	관정상태 양호								유 량 계 측	1차	256041				m³/일				
		1,296t/day									2차	280151				m³/일				
		수질검사 시료채수									3차	307391				m³/일				
		관정상태 양호									4차	353451				m³/일				
	3차									전 력 계 측	1차	주간:	155,333		야간:	85,877		KWh		
		관정상태 양호									2차	주간:	162,512		야간:	89,536		KWh		
		수질검사 시료채수									3차	주간:	170,462		야간:	93,901		KWh		
											4차	주간:	183,585		야간:	101,548		KWh		
	비 고																			

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지