

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	9		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	Y199330150			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	A-005			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 상도리 산 234-1																	
		좌표	X:	185925.9			Y:	98735.2												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	상도리	1201-5	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	1993-08-25		86 m		120 m		250 mm		100 mm		1200 m³/일		96 m		114 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
				50 HP				m												
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적 합 여 부	설치				미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)		설치(사유)	
			●					스텐			100						15		●	
		구분	울타리(웬스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적 합 여 부	설치		미 설 치	양호		노후		기동방식		용 량	자 재	형 태 1	형 태 2	평수조						
	양호			불량		리액터		인버터												
	신형			●				●								500		스테인리스		원형
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		06월09일		11월05일					
점 검 결 과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차	85		0.0		m						
									2차	84.5		0.0		m						
		G-type(10, 11)							3차	85.27		0.0		m						
							4차		85.78		0.0		m							
	2차	관정 웬스 설치 됨						유 량 계 측	1차	187936				m³/일						
		1,382t/day							2차	206440				m³/일						
		수질검사 시료채수							3차	246420				m³/일						
	관정 내 제초 작업 필요						4차		282279				m³/일							
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	175,487	야간:	111,859	KWh						
									2차	주간:	182,588	야간:	1,158,858	KWh						
									3차	주간:	196,846	야간:	125,520	KWh						
							4차		주간:	209,991	야간:	133,933	KWh							
4차	관정상태 양호																			
	수질검사 시료채수																			
비 고																				


지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지