

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	70		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	Y199530139			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	D-277			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 산 164										
	좌표	X:	174556.7				Y:	104738.5					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	5226-3	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력		자연수위	안정수위			
	1995-09-28		59 m	80 m	250 mm	80 mm	800 m³/일		55.3 m	60 m			
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		설치심도	급수구역				
						마력	제조사		필지	면적(m²)			
						20 HP					m		
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)					
			●		스텐			80				15	
		구분	울타리(휨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)	누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량			리액터	인버터							
	신형			●			●	1000	스테인리스	원형		평수조	양호
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차		2차		1차		2차	
	●					출수장치		출수장치		05월08일		11월05일	
점검 결과	1차	관정상태 양호					지하 수위	1차	55.7	0.0	m		
								2차	153.3	0.0	m		
		G-type(10, 11)						3차	55.58	0.0	m		
								4차	55.6	0.0	m		
	2차	관정상태 양호					유량 계 측	1차	616489		m³/일		
		1,123t/day						2차	661070		m³/일		
		수질검사 시료채수						3차	717680		m³/일		
								4차	717680		m³/일		
	3차	관정상태 양호					전력 계 측	1차	주간: 237,050	야간: 138,971	KWh		
								2차	주간: 247,420	야간: 146,270	KWh		
								3차	주간: 261,039	야간: 155,095	KWh		
								4차	주간: 266,535	야간: 156,089	KWh		
	4차	관정상태 양호											
		수질검사 시료채수											
비 고													

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지