

SGSI-UNCP

Bitácora de Acceso a Áreas Críticas

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Bitácora de Acceso a Áreas Críticas
 - 1.1 Registro de Ingresos
 - 1.2 Registro de Llaves / Tarjetas de Acceso
 - 1.3 Controles Diarios

1. Bitácora de Acceso a Áreas Críticas

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Referencia:** POL-SGSI-07 (Seguridad Física) – Control A.7.2 **Área Crítica:** [x] Datacenter Principal **Mes / Año:** Junio / 2026 **Responsable del Área:** Ing. Marco Antonio Quispe Laura – Jefe de OTI

1.1. Registro de Ingresos

N.º	Fecha	Hora Ingreso	Hora Salida	Nombre	Tipo	DNI / ID	Empresa	Motivo	Equipo
1	01/06	08:15	09:00	Marco A. Quispe Laura	P	20083041	OTI	Inspección climatización	–
2	01/06	09:10	10:30	Luis Castillo Gutierrez	P	20081234	OTI	Revisión seguridad física	Laptop Dell
3	01/06	10:40	11:15	Carlos R. Huamán T.	A	20105678	SIGMA Auditores	Auditoría SGSI	Laptop HP
4	01/06	14:00	16:00	Miguel Á. Paredes T.	M	20093456	OTI	Mantenimiento UPS	Kit herramientas
5	02/06	08:30	08:45	Ana M. Pacheco S.	V	12345678	Proveedor	Actualización licencias	Laptop Lenovo
6	02/06	10:00	11:30	José A. Lévano C.	P	20074567	OTI	Revisión switches Core	Laptop, consola
7	03/06	09:00	10:15	Marco A. Quispe Laura	P	20083041	OTI	Copias Nube	–
8	03/06	14:30	15:00	Luis Castillo Gutierrez	P	20081234	OTI	Verificación CCTV	–

Tipo: [P] Personal autorizado | [V] Visitante | [Pv] Proveedor | [M] Mantenimiento | [A] Auditor

1.2. Registro de Llaves / Tarjetas de Acceso

N.º	Fecha	Elemento Prestado	ID del Elemento	Nombre del Receptor	Hora Retiro	Hora Devolución	Firma Receptor	Firma Devolución
1	02/06/26	Tarjeta ingreso N.º 04	TKN-004	Carlos R. Huamán T.	10:40	11:15		
2	02/06/26	Llave gabinete N.º 02	LLA-002	José A. Lévano C.	10:00	11:30		

1.3. Controles Diarios

Fecha	Hora	Estado Puer- ta/Pared	Temp. ºC	Humedad %	Alarmas	CCTV	Supervisor
01/06	09:00	Normal	21.5	45	No	Sí	Marco
01/06	15:00	Normal	22.0	42	No	Sí	Quispe Marco
02/06	09:00	Normal	21.8	44	No	Sí	Quispe José Lévano
02/06	15:00	Normal	22.1	43	No	Sí	José Lévano
03/06	09:00	Anomalía (bisagra)	21.5	45	No	Sí	Marco Quispe

Notas y Novedades: El 03/06 se detectó bisagra suelta en puerta de acceso al Data Center (lado izquierdo). Programar mantenimiento con DGA para la semana del 10/06.

Instrucciones: 1. Todo ingreso debe ser registrado antes de acceder al área crítica. 2. Personal no autorizado debe ser escoltado en todo momento. 3. Las llaves y tarjetas prestadas deben devolverse antes de la salida. 4. Esta bitácora debe ser archivada por un mínimo de 3 años (POL-SGSI-03). 5. En caso de anomalía, notificar inmediatamente al Oficial de Seguridad.