

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
蒸压灰砂实心砖和实心砌块检验报告

委托编号: 130109 检验编号: YCJC01-JC0001GM040-26000001 第 1 页/共 1 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局			1099	
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目			GCTB05254	
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	喻言行	
样品来源	见证送样		检验类别	见证委托检测	
使用部位	墙体砌筑				
代表批量	10万块		委托日期	2026-01-06	
品 种	蒸压灰砂实心砖		检验日期	2026-01-19	
设计强度等级	MU20	规格尺寸(mm)	200*100*50mm	报告日期	2026-01-21
生产厂家	浙江红武		环境条件	19℃ 72%RH	
检验设备	E-1-1-11微机控制电液伺服压力试验机、E-13-3-5钢直尺、E-13-2-1游标卡尺				
检验依据	GB/T 11945-2019, GB/T 4111-2013				
检 验 结 果					
抗压强度(MPa)	平均值标准值	平均值	单块最小值标准值	单块最小值	
	≥20.0	20.7	≥17.0	19.1	
外观质量	-----				
尺寸偏差	-----				
检验结论	所检项目符合GB/T11945-2019的标准要求。				
	备注	样品识别码: 3Q24G0Y。			
	检验单位		宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 检测专用章 (鄂)建检专字第20250069号 有效期至: 2030年5月19日 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 (盖章)		

报告未经书面批准不得部分复制

批 准: 张天星 校 核: 李 璇 检 验: 陈新浩

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋 联系电话: 18694090571
传 真: -----