

湖北建夷检验检测中心有限公司
钢结构防腐涂层厚度检测报告

委托编号: 592396

检验编号: XX2026-00173

第 1 页/共 2 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				19070	
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254	
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区			工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司			见证人	蔡福祥	
取样单位	-----			取样人	-----	
样品来源	现场检测			检测类别	见证委托检测	
检测部位	一层约束柱					
代表批量	-----			送样数量	一组	
试样名称	-----			委托日期	2026-01-24	
试样规格	-----			检测日期	2026-01-28	
样品状态	-----			报告日期	2026-01-29	
设计要求 (μm)	≥ 210			环境条件	10℃	
检测设备	S6-92					
检测依据	GB 50205-2020					
序号	检测部位			实测结果 (μm)		
1	19/C轴			216	234	233
2	18/C轴			243	231	222
3	4/C轴			244	225	221
4	19/B轴			234	224	244
5	18/B轴			233	229	240
6	4/B轴			234	218	228
7	19/A轴			227	231	234
8	18/A轴			221	226	231
检测结论	所检部位干漆膜厚度符合设计要求。					
	备注	-----				
	检验单位	 1 000007 309785				

湖北建夷检验检测
检测专
(鄂)建检专字第
有效期至:2028年12月31日

中华人民共和国二级注册结构工程师
姓名: 熊致力
注册号: 建检17-S0634
有效期至: 至2028年12月31日
(盖章)
湖北建夷检验检测中心有限公司
中心监督电话: 0717-6448611
检测专用章(3)
(鄂)建检专字第20250088号
有效期至: 2030年04月29日

报告未经书面批准不得部分复制。

地址: 宜昌市高新区汉宜大道205号

邮政编码: 443000

检验: 甲杰

校核: 廖文

湖北建夷检验检测中心有限公司
钢结构防腐涂层厚度检测报告

委托编号: 592396

检验编号: XX2026-00173

第 2 页/共 2 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				19070			
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254			
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区			工程类别	房屋建筑			
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司			见证人	蔡福祥			
取样单位	-----			取样人	-----			
样品来源	现场检测			检测类别	见证委托检测			
检测部位	一层约束柱							
代表批量	-----			送样数量	一组			
试样名称	-----			委托日期	2026-01-24			
试样规格	-----			检测日期	2026-01-28			
样品状态	-----			报告日期	2026-01-29			
设计要求 (μm)	≥ 210			环境条件	10℃			
检测设备	S6-92							
检测依据	GB 50205-2020							
序号	检测部位			实测结果 (μm)				
9	4/A轴			220	216	238	243	223
以下空白								
检测结论	所检部位干漆膜厚度符合设计要求。							
	备注	-----						
	检验单位	 1 000007 309785						

湖北建夷检验检测中心有限公司
用章(3)
第20250058号
有效期至2030年04月29日

中华人民共和国二级注册结构工程师
姓名: 熊致力
注册号: 建检17-S0634
有效期: 至2028年12月31日
(盖章)
湖北建夷检验检测中心有限公司
中心监督电话: 0717-6448611
检测专用章(3)
鄂建检专字第20250058号
有效期至: 2030年04月29日

报告未经书面批准不得部分复制。

地址: 宜昌市高新区汉宜大道205号

邮政编码: 443000

检验: 甲杰

校核: 廖文文

罗勇