



# 测试报告

Testing Report

报告编号: \_\_\_\_\_

受检单位: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## 注意事项

1. 本报告依据黄浦公安消防支队-上海前泰数据消防物联网接入平台自动化检测结果来生成，无需人工干预。
2. 本报告中涉及检测指标依据国家标准《城市消防远程监控系统》、上海市地方标准《消防设施物联网系统技术标准》所涵盖指标进行。
3. 本报告针对消防物联网服务商物联网平台稳定性测试，依据《消防设施物联网系统技术标准》中第 6 节第 6.2.3 中明确，平台数据处理能力应满足 10000TPS 以上的并发接入需求；
4. 对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向上海前泰数据技术有限公司提出。
5. 本报告仅对被测试平台或已登记的设备终端及测试内容负责。

未经平台书面批准不得部分复制本报告

地址：上海市桂平路 418 号 1002 室

邮政编码：200002



## 测试结果

项目名称	测试命令		接收结果	发送结果
协议、数据	用户信息传输装置	故障		
		火警		
		监管		
		延时		
		反馈		
		启动		
		屏蔽		
		复位		
	水系统信息装置	运行/停止状态		
		上电/未上电状态		
		启动/停止状态		
		正常/故障状态		
		有线水表压力值		
	独立式烟感	故障		
		火警		
	无线压力传感器	无线压力表值		
接入服务方稳定性评估	平台处理并发 10000TPS 能力			
	平台接收数据到达率>=97%			
整体评估	硬件符合 3CF 认证			
	服务数据标准			
	服务器数据处理能力			

