KIA Autoland 화성

i-FEMS 화면 설계안

Intelligence Facility & Energy Management System

PT4공장 WEB 메뉴 개선안 기반 · 총 32 화면

GNB: 모니터링 | 대시보드 | 알림 | 분석 | 설정

10개 레이아웃 유형 · 개발 우선순위 P0 / P1 / P2

2026. 02

목차 · Table of Contents

모니터링

COM-001 로그인 p.3
MON-001 모니터링 종합 p.4
MON-002 라인별 상세 현황 p.5
MON-003 설비별 에너지 사용량 순위 p.6
MON-004 설비별 에너지 알림 현황 p.7
MON-005 전력 품질 순위 p.8
MON-006 에어 누기 순위 p.9

대시보드

DSH-001 에너지 사용 추이 p.10
DSH-002 설비별 에너지 사용 추이 p.11
DSH-003 에너지 사용량 분포 p.12
DSH-004 공정별 에너지 사용 순위 p.13
DSH-005 싸이클당 에너지 사용 순위 p.14
DSH-006 전력 품질 순위 (기간별) p.15
DSH-007 에어 누기 순위 (기간별) p.16
DSH-008 에너지 변화 TOP N p.17

알림

ALT-001 전력 품질 통계 p.18
ALT-002 에어 누기 통계 p.19
ALT-003 싸이클 이상 파형 통계 p.20
ALT-004 전력 품질 이력 p.21
ALT-005 에어 누기 이력 p.22
ALT-006 싸이클 이상 파형 이력 p.23

분석

ANL-001 비교 분석 p.24
ANL-002 상세 비교 분석 p.25
ANL-003 싸이클 분석 p.26
ANL-004 싸이클 타임 지연 분석 p.27
ANL-005 전력 품질 분석 p.28

설정

SET-001 전력 품질 설정 p.29
SET-002 에어 누기 설정 p.30
SET-003 기준 싸이클 파형 설정 p.31
SET-004 싸이클 알림 설정 p.32
SET-005 에너지 사용량 알림 설정 p.33
SET-006 싸이클당 에너지 알림 설정 p.34

COM-001 로그인

시스템 접속 인증

모니터링 > 로그인

Login

아이디를 입력해주세요.

비밀번호를 입력해주세요.

로그인

MON-001 모니터링 종합

실시간 에너지 사용 현황 종합

모니터링 > 모니터링 종합

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- 에너지 사용 순위
- 에너지 알림 현황
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위

전체 전력	전체 에어	전력 품질 알림	에어 누기 알림
487 kWh	23.47 ML	3 건	5 건
▲ +3.2% vs 전일	▼ -1.5% vs 전일	▼ +2건	▲ -1건

블록	헤드	크랭크	조립
전력 3.63 MWh	전력 3.51 MWh	전력 1.97 MWh	전력 0.31 MWh
에어 3.29 ML	에어 11.63 ML	에어 5.81 ML	에어 2.72 ML

시간대별 전력/에어 추이 (당일 vs 전일)

- 4 -

라인전력에어품질

알림 요약 (라인별 전력/에어/품질 건수)

MON-002 라인별 상세 현황

라인별 전력·에어 시계열 조회

모니터링 > 라인별 상세 현황

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- 에너지 사용 순위
- 에너지 알림 현황
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위

블록 헤드 크랭크 조립

검색기준	표시단위	선택날짜	
일	15분	2026-02-19	Search

전력 사용량 (kWh) — 당일 막대 + 전일 영역 오버레이

에어 사용량 (L) — 당일 막대 + 전일 영역 오버레이

MON-003 설비별 에너지 사용량 순위

에너지 다소비 설비 파악

모니터링 > 설비별 에너지 사용량 순위

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- **에너지 사용 순위**
- 에너지 알림 현황
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위

라인: 블록 | 에너지 유형: 전력 | Search

No.	설비명	일간 사용량	주간 사용량	순위	변동	상태
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

설비별 에너지 사용량 순위 테이블 (▲▼ 순위변동, 신호등)

TOP 10 설비 횡형 막대 차트

MON-004 설비별 에너지 알림 현황

전월/전년 대비 이상 감지

모니터링 > 설비별 에너지 알림 현황

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- 에너지 사용 순위
- **에너지 알림 현황**
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위

라인 전체 | 기간 비교 전월 대비 | Search

No.	설비명	전월 대비(%)	전년 대비(%)	전력 상태	에어 상태
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

설비별 전월/전년 대비 증감률(%) 테이블 + 신호등 상태 (🟢🟡🔴)

MON-005 전력 품질 순위

현재 시점 전력 품질 이상 설비

모니터링 > 전력 품질 순위

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- 에너지 사용 순위
- 에너지 알림 현황
- **전력 품질 순위**
- 에어 누기 순위

라인

전체 Search

No.	설비명	불평형률(%)	상태

불평형률(%) 순위 + 신호등 (🟢🟡🔴)

No.	설비명	역률(%)	상태

역률(%) 순위 + 신호등 (🟢🟡🔴)

MON-006 에어 누기 순위

현재 시점 에어 누기 이상 설비

모니터링 > 에어 누기 순위

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 종합 현황
- 라인별 상세
- 에너지 사용 순위
- 에너지 알림 현황
- 전력 품질 순위
- **에어 누기 순위**

라인

전체 Search

No.	설비명	기준값(L)	현재값(L)	누기율(%)	상태
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

에어 누기율(%) 순위 + 신호등 (🟢🟡🔴)

누기율 횡형 막대 차트

DSH-001 에너지 사용 추이

장기 에너지 트렌드

대시보드 > 에너지 사용 추이

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

기간 월 | 시작 2025-01 | 종료 2026-02 | Search

전력 사용량 추이 (월별) — 당년 라인 + 전년 영역 오버레이

에어 사용량 추이 (월별) — 당년 라인 + 전년 영역 오버레이

DSH-002 설비별 에너지 사용 추이

설비 단위 추세 변화

대시보드 > 설비별 에너지 사용 추이

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- **설비별 추이**
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

설비: HNK10-000 | 기간: 월 | 에너지: 전력 | Search

설비별 에너지 사용 추이 (다중 라인 차트) — 전년 대비 오버레이

DSH-003 에너지 사용량 분포

설비별 에너지 비중 시각화

대시보드 > 에너지 사용량 분포

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- **사용량 분포**
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

기간 2026-02 라인 블록 Search

전력 — 가공기 도넛 차트

전력 — 비가공기 도넛 차트

에어 — 가공기 도넛 차트

에어 — 비가공기 도넛 차트

DSH-004 공정별 에너지 사용 순위

공정 단위 에너지 소비 비교

대시보드 > 공정별 에너지 사용 순위

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- **공정별 순위**
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

기간 월 | 라인 전체 | Search

No.	설비명	사용량	증감률	순위변동
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

공정별 에너지 사용 순위 순위 테이블

공정별 에너지 사용 순위 추이/비교 차트

공정별 에너지 사용 순위 — 기간별 추이 라인 차트

DSH-005 싸이클당 에너지 사용 순위

싸이클 기준 에너지 효율 비교

대시보드 > 싸이클당 에너지 사용 순위

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- **싸이클당 순위**
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

기간 월 | 라인 전체 | Search

No.	설비명	사용량	증감률	순위변동
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

싸이클당 에너지 사용 순위 순위 테이블

싸이클당 에너지 사용 순위 추이/비교 차트

싸이클당 에너지 사용 순위 — 기간별 추이 라인 차트

DSH-006 전력 품질 순위 (기간별)

기간별 전력 품질 추이

대시보드 > 전력 품질 순위 (기간별)

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- **전력 품질 순위**
- 에어 누기 순위
- 에너지 변화 TOP N

기간 월 | 라인 전체 | Search

No.	설비명	사용량	증감률	순위변동
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

전력 품질 순위 (기간별) 순위 테이블

전력 품질 순위 (기간별) 추이/비교 차트

전력 품질 순위 (기간별) — 기간별 추이 라인 차트

DSH-007 에어 누기 순위 (기간별)

기간별 에어 누기 추이

대시보드 > 에어 누기 순위 (기간별)

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- **에어 누기 순위**
- 에너지 변화 TOP N

기간 월 | 라인 전체 | Search

No.	설비명	사용량	증감률	순위변동
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

에어 누기 순위 (기간별) 순위 테이블

에어 누기 순위 (기간별) 추이/비교 차트

에어 누기 순위 (기간별) — 기간별 추이 라인 차트

DSH-008 에너지 변화 TOP N 설비

에너지 사용 변화 이상치 포착

대시보드 > 에너지 변화 TOP N 설비

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 에너지 사용 추이
- 설비별 추이
- 사용량 분포
- 공정별 순위
- 싸이클당 순위
- 전력 품질 순위
- 에어 누기 순위
- **에너지 변화 TOP N**

기간 월 | 라인 전체 | Search

No.	설비명	사용량	증감률	순위변동
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

에너지 변화 TOP N 설비 순위 테이블

에너지 변화 TOP N 설비 추이/비교 차트

에너지 변화 TOP N 설비 — 기간별 추이 라인 차트

ALT-001 전력 품질 통계

알림 > 전력 품질 통계

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- 싸이클 이상 통계
- 전력 품질 이력
- 에어 누기 이력
- 싸이클 이상 이력

기간 2026-01 ~ 02 Search

총 알림	금주	처리완료
127 건	23 건	104 건
	▼ +5건 vs 전주	82% 처리율

전력 품질 통계 — 기간별 알림 발생 트렌드 막대 차트

전력 품질 통계 — 설비별 알림 히트맵

ALT-002 에어 누기 통계

알림 > 에어 누기 통계

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- 싸이클 이상 통계
- 전력 품질 이력
- 에어 누기 이력
- 싸이클 이상 이력

기간 2026-01 ~ 02 Search

총 알림	금주	처리완료
127 건	23 건	104 건
	▼ +5건 vs 전주	82% 처리율

에어 누기 통계 — 기간별 알림 발생 트렌드 막대 차트

에어 누기 통계 — 설비별 알림 히트맵

ALT-003 싸이클 이상 파형 통계

알림 > 싸이클 이상 파형 통계

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 알림 | 분석 | 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- **싸이클 이상 통계**
- 전력 품질 이력
- 에어 누기 이력
- 싸이클 이상 이력

기간 2026-01 ~ 02 Search

총 알림	금주	처리완료
127 건	23 건	104 건
	▼ +5건 vs 전주	82% 처리율

싸이클 이상 파형 통계 — 기간별 알림 발생 트렌드 막대 차트

싸이클 이상 파형 통계 — 설비별 알림 히트맵

ALT-004 전력 품질 이력

전력 품질 알림 이력 조회

알림 > 전력 품질 이력

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 알림 | 분석 | 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- 싸이클 이상 통계
- **전력 품질 이력**
- 에어 누기 이력
- 싸이클 이상 이력

기간: 2025-12 ~ 2026-02 | 라인: 블록 | 설비: 전체 | Search

No.	시간	라인	설비명	기준값	현재값	비율
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

전력 품질 이력 이력 테이블

상세 정보

라인:

설비명:

기준값:

현재값:

비율:

기준시간:

그래프 보기 | 저장

조치사항:

ALT-005 에어 누기 이력

에어 누기 알림 이력 조회

알림 > 에어 누기 이력

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 분석 | 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- 싸이클 이상 통계
- 전력 품질 이력
- **에어 누기 이력**
- 싸이클 이상 이력

기간: 2025-12 ~ 2026-02 | 라인: 블록 | 설비: 전체 | Search

No.	시간	라인	설비명	기준값	현재값	비율
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

에어 누기 이력 이력 테이블

상세 정보

라인:

설비명:

기준값:

현재값:

비율:

기준시간:

그래프 보기 | 저장

조치사항:

ALT-006 싸이클 이상 파형 이력

싸이클 이상 이력 조회

알림 > 싸이클 이상 파형 이력

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 관리 | 분석 | 설정

- 전력 품질 통계
- 에어 누기 통계
- 싸이클 이상 통계
- 전력 품질 이력
- 에어 누기 이력
- **싸이클 이상 이력**

기간: 2025-12 ~ 2026-02 | 라인: 블록 | 설비: 전체 | Search

No.	시간	라인	설비명	기준값	현재값	비율
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

싸이클 이상 파형 이력 이력 테이블

상세 정보

라인:

설비명:

기준값:

현재값:

비율:

기준시간:

그래프 보기 | 저장

조치사항:

ANL-001 비교 분석

다중 설비 전력/에어 비교

분석 > 비교 분석

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 비교 분석
- 상세 비교 분석
- 싸이클 분석
- 싸이클 타임 지연
- 전력 품질 분석

날짜 2026-02-19 시간 08:00 ~ 09:00 Search

설비 트리

- ▼ 4공장
- ▼ 블록
- ☑ HNK10-000
- ☐ HNK10-010/020
- ☑ HNK10-010-1
- ☐ HNK10-010-2
- ▶ 헤드
- ▶ 크랭크
- ▶ 조립

ELEC (kW) — 다중 설비 비교 라인 차트

AIR (L/m) — 다중 설비 비교 라인 차트

Export Image Export Excel

ANL-002 상세 비교 분석

2개 설비 패턴 정밀 비교

분석 > 상세 비교 분석

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 비교 분석
- 상세 비교 분석
- 싸이클 분석
- 싸이클 타임 지연
- 전력 품질 분석

조건 1

공장: 4공장
라인: 블록
설비: HNK10-000
에너지: 전력
날짜: 02-01 ~ 02-19

조건 2

공장: 4공장
라인: 블록
설비: HNK10-010-1
에너지: 전력
날짜: 02-01 ~ 02-19

오버레이 비교 차트 (kW vs Time) — origin / difference 시리즈

X축: ◀ 1 ▶ | 리셋 Y축: ▲ 0.01 ▼ | 리셋 Export Image Export Excel

ANL-003 싸이클 분석

2개 설비 사이클별 패턴 비교

분석 > 싸이클 분석

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 비교 분석
- 상세 비교 분석
- **싸이클 분석**
- 싸이클 타임 지연
- 전력 품질 분석

설비 1 사이클

공장: 4공장 라인: 블록

설비: HNK10-010-2

에너지: 전력

☑ 02/02 06:32~06:38

○ 02/02 06:39~06:43

○ 02/02 06:45~06:49

○ 02/02 06:53~06:56

사이클별 전력 패턴 오버레이 (kW vs Time(sec))

설비 2 사이클

공장: 4공장 라인: 블록

설비: HNK10-010-1

에너지: 전력

☑ 02/02 06:32~06:37

○ 02/02 06:38~06:41

○ 02/02 06:44~06:47

Export Image Export Excel

ANL-004 싸이클 타임 지연 분석

기준 사이클 대비 이상/지연 분석

분석 > 싸이클 타임 지연 분석

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 알림 | 분석 | 설정

- 비교 분석
- 상세 비교 분석
- 싸이클 분석
- **싸이클 타임 지연**
- 전력 품질 분석

사이클	전역 소모량(kW)	유사도(%)	사이클 지연
L50226013102030 12S600	962.84	57.71	+1

기준 데이터

공장: 4공장 라인: 블록

설비: HNK10-010-1

에너지: 전력 기종: 전체

☑ L5022601310203...

기준 사이클 vs 비교 사이클 오버레이 (kW vs Time(sec))

비교 데이터

공장: 4공장 라인: 블록

설비: HNK10-010-1

[전체] [이상] [정상] [분석전]

☑ 02/02_2 06:38~

○ 02/02_3 06:44~

○ 02/02_4 06:51~

사이클 알림 설정 | 기준 데이터 설정 | Export Image | Export Excel

ANL-005 전력 품질 분석

설비별 전력 품질 심층 분석

분석 > 전력 품질 분석

KIA i-FEMS | 모니터링 | 대시보드 | 알림 | 분석 | 설정

- 비교 분석
- 상세 비교 분석
- 싸이클 분석
- 싸이클 타임 지연
- **전력 품질 분석**

날짜 2026-02-19 | 시간 08:00 ~ 09:00 | Search

설비 트리

- ▼ 4공장
- ▼ 블록
- ☑ HNK10-000
- ☐ HNK10-010/020
- ☑ HNK10-010-1
- ☐ HNK10-010-2
- ▶ 헤드
- ▶ 크랭크
- ▶ 조립

이중 Y축 라인 차트 — 불평형률(%, 좌축) + 주파수(Hz, 우축) · 다중 설비 비교

Export Image | Export Excel

SET-001 전력 품질 설정

전력 품질 기준값 및 알림 설정

설정 > 전력 품질 설정

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- 기준 싸이클 파형
- 싸이클 알림 설정
- 에너지 사용량 알림
- 싸이클당 에너지 알림

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

전력 품질 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화

SET-002 에어 누기 설정

에어 누기 기준값 및 알림 설정

설정 > 에어 누기 설정

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- 기준 싸이클 파형
- 싸이클 알림 설정
- 에너지 사용량 알림
- 싸이클당 에너지 알림

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

에어 누기 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화

SET-003 기준 싸이클 파형 설정

기준 파형 등록/수정/삭제

설정 > 기준 싸이클 파형 설정

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- **기준 싸이클 파형**
- 싸이클 알림 설정
- 에너지 사용량 알림
- 싸이클당 에너지 알림

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

기준 싸이클 파형 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화

SET-004 싸이클 알림 설정

싸이클 이상 판정 기준 설정

설정 > 싸이클 알림 설정

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- 기준 싸이클 파형
- **싸이클 알림 설정**
- 에너지 사용량 알림
- 싸이클당 에너지 알림

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

싸이클 알림 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화

SET-005 에너지 사용량 알림 설정

에너지 알림 임계값 설정

설정 > 에너지 사용량 알림 설정

KIA i-FEMS

모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- 기준 싸이클 파형
- 싸이클 알림 설정
- **에너지 사용량 알림**
- 싸이클당 에너지 알림

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

에너지 사용량 알림 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화

SET-006 싸이클당 에너지 알림 설정

설정 > 싸이클당 에너지 알림 설정

KIA i-FEMS 모니터링 대시보드 알림 분석 설정

- 전력 품질 설정
- 에어 누기 설정
- 기준 싸이클 파형
- 싸이클 알림 설정
- 에너지 사용량 알림
- **싸이클당 에너지 알림**

라인 전체 설비 전체 Search

No.	설비명	기준값	임계값	활성화	수정
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

싸이클당 에너지 알림 설정 — 편집 가능 테이블 (기준값 · 임계값 · 활성화 토글)

저장 초기화