







故障仿真

主网失电故障 光伏绝缘故障 蓄电池故障 汇流箱故障

结论 流程 评分 说明 返回

中控室

已选取的工具

绝缘手套 万用表

绝缘靴 红外测像仪

安全帽 安全带

前 W 后

左 A S D 右

按住右键 旋转三维视角

前往储能逆变器柜切换储能控制模式, 实现离网系统的电压频率稳定;

1. 主网失电后, 下列故障现象正确的是? ()

☐ A、电压升高, 频率下降

☐ B、电压降低, 频率升高

☐ C、电压升高, 频率升高

☒ D、电压降低, 频率降低

2. 故障隔离后, 恢复并网的正确操作顺序? ()

☐ A、恢复非重要负荷——合上PCC开关——切换电池控制模式

☒ B、合上PCC开关——切换电池控制模式——恢复非重要负荷

☐ C、恢复非重要负荷——切换电池控制模式——合上PCC开关

☐ D、合上PCC开关——恢复非重要负荷——切换电池控制模式

第一题正确答案为: D 第二题正确答案为: B

提交

完成