ADDR-001 4xxxx 基准偏移差 1

编号：ADDR-001

分类：addressing 严重度：critical

关键词：偏移 / 40001 / 40000 / 差 1 / 地址映射

现象与根因：人机显示地址（40001 起）与协议地址（0 起）差 1。部分厂家的文档按 40000 起算，与标准不一致，必须查官方映射表确认。

排查步骤：

1. 查官方 Modbus 地址映射表，不要靠猜

2. 确认该厂家是 40001 起还是 40000 起

3. 读一个已知值的寄存器交叉验证

处置措施：在上位机里统一做 -40001 或 -40000 的偏移转换，并用已知值校验。

规范依据：设备官方 Modbus 地址映射表（各厂家不同，必须查原厂文档）

复现方式：对 D0 分别用协议地址 0 和 1 读，比对手册