

【별지 제3-1호 서식】 <신설 23.10.30., 개정 25.09.01.>

자가점검확인서(중 간 점 검)

고객명		기계실번호		점검일		점검자	
-----	--	-------	--	-----	--	-----	--

구 분 (열사용시설기준)	항 목	시공내용	적합 유무	구 분	항 목	시공내용	적합 유무
① 1차측배관 (기준14조) [별표 8,9,10]	배관재질 및 사양 (SPPS380/SCH40,STD)			⑥ 팽창탱크 (기준20조) [별표 1]	제작사/형식		
	밸브류/플랜지(SF440A)				보충수 배관계통 시공 상태		
② 1차측 배관시공 (기준14조) [별표 8,9,10]	인입배관 관경(A)	설계도서			보급수 계량기		
	이중보온관/연결마감			⑦ 계기류 (기준21조)	난방배관 연결(상부,측면)		
	VENT/DRAIN 배관				온도게이지/압력게이지		
	가이드/앵커/신축이음			⑧ 안전밸브 (기준20조) [별표 1]	난방/급탕(설정압력)		
③ 열량계 (기준13조) [별표 1.5,6]	설치규격(관경A)	설계도서			유량도파 유도관 설치		
	최소직관거리 확보 (관경D의 전단5D/후단3D)			⑨ 차압밸브 (기준21조) [별표 1]	설치관경(A)		
	점검용 발판(고소배관시)				점검용 발판(고소배관)		
	감지기배관 (80A 이상)				도압관 연결상태		
	하부드레인 밸브			⑩ 난방펌프 (기준18,20조) [별표 1]	제작사(모델)		
④ 열교환기 (기준14,18조) [별표 1,12]	계량기 전단 차단밸브				제작사		
	제작사				제어(정유량/대수/인버터)		
	CIP밸브			⑪ 유량도파 유도관 (기준14조)	노이즈필터 적용여부 (인버터 펌프 적용시)		
⑤ PDCV밸브 (기준19조) [별표 1,6,7]	온도제어센서~열교환기 출구배관 사이거리				열교환기 드레인배관		
	설치관경 (A)	설계도서		⑫ 1차측배관 용접 상태 (기준15조)	안전밸브 벤트배관		
	TI, PI설치				팽창탱크 드레인배관		
	도압관 연결상태			⑬ 수압시험준비 (기준16조)	후면비드 용접종류		
	제작사 (모델)				비파괴 검사 결과		
⑭ 기타설비	스트레이너 규격			1,2차측배관(설비포함)			
	o 상기 점검항목 이외의 모든 설비는 열사용시설기준에 의거 시공되어야 함						

※첨부 : 주요설비 설치규격

주요설비 설치규격

(/)

고객명										기계실번호							
① 난 방 열 교 환 기										② 난 방 순 환 펌 프					③ 밀폐식 팽창탱크		
번호	용 량 (Mcal/h)	배 관 경 (A)			모델	판수 (SH)	공급동	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	제작사 (모델)	용량 (LIT)	설 치 위 치	제작사 (모델)		
		1 차 측		2차측													
		S	TCV														
④ 급 탕 열 교 환 기										⑤ 급 탕 순 환 펌 프							
번호	용 량 (Mcal/h)	배 관 경 (A)			모델	판수 (SH)	공급동	차단 (H/E)	유량 (LPM)	양정 (m)	동력 (kW)	대수 (예비)	제작사 (모델)				
		1 차 측		2차측													
		S	TCV														