




1. 等湿加热过程






2. 等湿冷却



3. 等焓减湿




固体吸湿剂






4.等焓加湿



5. 等温加湿过程 用向空气中喷水蒸气来实现 $\varphi = 100\%$

6.减湿冷却(冷却干燥)



 $\epsilon > 0(\Delta h$ 降低 Δd 降低)

可用表面式空气冷却器实现



目前我国的风机盘管空调 系统夏季多为此种方式。



1.混合状态点的确定

空调过程包括了若干混合过程

如:新回风混合。


需掌握好混合定律

由质量、能量守恒原理有:

$$G_A h_A + G_B h_B = (G_A + G_B)h_C$$

$$G_A d_A + G_B d_B = (G_A + G_B)d_C$$

空气调节过程其实就 是空气不断的在混合






$$h_C = (G_A h_A + G_B h_B)/(G_A + G_B)$$

$$d_{C} = (G_{A}d_{A} + G_{B}d_{B})/(G_{A} + G_{B})$$

2.混合定律





一般C点的h和d值由计算公式 求,其它参数由h - d图查出 BC与CA ——斜率相等


A、B、C在一条直线上, 且C点靠近质量多的空气状 态点

BC/CA

=
$$(d_B - d_c)/(d_c - d_A)$$

= $(h_B - h_c)/(h_c - h_A)$
= G_A/G_B


两线段长度之比与两种 状态空气质量呈反比





1.PC端






功能:









2. 移动端

状态互查

混合计算


单位转换

其他

空气焓湿计算









小结

空调的各种处理过程的冷热量计算、设备选型都离不开焓和含湿量的计算,焓湿图使这种计算过程简化,因此应能熟练使用。

工程上,动图焓湿图使焓湿图的应用变得简单,建议采用。