

1. 위험물안전관리법령상 간이탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에서 간이 저장탱크 1개의 용량은 몇 L 이하이어야 하는가? (2)

간이저장탱크 1 개의 용량은 600L 이하이어야 한다.

2. 위험물 간이탱크 저장소의 간이저장탱크 수압시험 기준으로 옳은 것은? (2)

간이저장탱크는 두께 3.2mm 이상의 강판으로 흠이 없도록 제작하여야 하며, 70kPa의 압력으로 10분간의 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.