

1. 위험물 지하탱크저장소의 탱크전용실 설치기준으로 틀린 것은? ( 2 )

지하탱크저장소의 지하저장탱크와 탱크전용실 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지한다.

2. 위험물안전관리법령에 따른 지하탱크저장소의 지하저장탱크의 기준으로 옳지 않는 것은? ( 4 )

지하저장탱크는 압력탱크 외의 탱크에 있어서는 70kPa의 압력으로, 압력탱크에 있어서는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 10분간 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

3. 위험물안전관리법에 따른 지하탱크저장소에 관한 설명으로 틀린 것은? ( 4 )

지하저장탱크를 2 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1m(당해 2 이상의 지하저장탱크의 용량의 합계가 지정수량의 100배 이하인 때에는 0.5m) 이상의 간격을 유지하여야 한다.