

1. 위험물안전관리법령에 따라 관계인이 예방규정을 정하여야 할 옥외탱크저장소에 저장되는 위험물의 지정수량 배수는? ( 3 )

2. 위험물 이동탱크저장소 관계인은 해당 제조소등에 대하여 연간 몇 회 이상 정기점검을 실시하여야 하는가? (단, 구조안전점검 외의 정기점검인 경우이다.) ( 1 )

제조소등의 관계인은 당해 제조소등에 대하여 연 1 회 이상 정기점검을 실시하여야 한다.

3. 위험물안전관리법령상 위험물 저장·취급시 화재 또는 재난을 방지하기 위하여 자체소방대를 두어야 하는 경우가 아닌 것은? ( 4 )

지정수량의 3천배 이상의 제4류 위험물을 저장 취급하는 제조소 또는 일반취급소는 사업소에 자체소방대를 설치하여야 한다.

4. 위험물안전관리법령상 지정수량의 몇 배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 제조소에는 자체소방대를 두어야 하는가? ( 3 )

5. 위험물제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 15만배인 사업소에 두어야 할 자체소방대의 화학소방자동차와 자체소방대원의 수는 각각 얼마로 규정되어 있는가? (단, 상호응원협정을 체결한 경우는 제외한다.) ( 2 )

위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 12만배 이상 24만배 미만인 사업소의 경우 2대의 화학소방자동차와 10인의 자체소방대원을 두어야 한다.

6. 제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 12만배 이상 24만

배 미만인 사업소의 자체 소방대에 두는 화학소방자동차의 대수의 기준은? ( 2 )

7. 자체소방대에 두어야 하는 화학소방자동차 중 포수용액을 방사하는 화학소방자동차는 전체 법정 화학소방자동차 대수의 얼마 이상으로 하여야 하는가? ( 2 )

포수용액을 방사하는 화학소방자동차는 전체 법정 화학소방자동차 대수의 3분의 2 이상으로 하여야 한다.

8. 화학소방자동차가 갖추어야 하는 소화능력 기준으로 틀린 것은? ( 4 )

할로겐화합물 방사능력 : 40kg/s 이상