

**ПТМ вариант №2 Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.**

ПТМ вариант №2 Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.

**Инструкция к тесту**

Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.

ПТМ вариант №2 Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.

1

1 из 15

Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5

- ☐ 20с
- ☐ 12с
- ☒ 10с
- ☐ 25с

2

2 из 15

Пожарные извещатели - это технический средство предназначена для...

- ☐ Сбора людей при пожаре
- ☐ Организации эвакуации при пожара
- ☐ тушит пожара
- ☒ Формирования сигнала о пажару

3

3 из 15

К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С

- ☒ А
- ☐ В
- ☐ Г
- ☐ Д

4

4 из 15

Закон о пожарной безопасности...Глава состоит из ... статей

- ☐ 40 глава 6 статей
- ☒ 6 глава 40 статей
- ☐ 6 глава 41 статей
- ☐ 8 глава 40 статей

5

5 из 15

**Пожар -- это?**

- ☐ неконтролируемое горение, сопровождающееся причинением вреда жизни и (или) здоровью людей
- ☐ неконтролируемое взрыв, сопровождающееся причинением вреда жизни и (или) здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, а также окружающей природной среде;
- ☒ неконтролируемое горение, сопровождающееся причинением вреда жизни и (или) здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, а также окружающей природной среде;
- ☐ специальные условия социального и (или) технического характера, установленные законодательством в целях обеспечения пожарной безопасности

6

6 из 15

**Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОУ-5**

- ☐ 20с
- ☐ 12с
- ☐ 15с
- ☒ не мене 9с

7

7 из 15

**Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом несет....**

- ☒ Руководитель
- ☐ Инженер по охрана труда
- ☐ Главный инженер
- ☐ Инженер

8

8 из 15

**В складских помещениях электрорубильник необходимо располагать...**

- ☐ Не имеет значения
- ☐ Внутри склада на несгораемой стене
- ☒ Вне склада на несгораемой стене
- ☐ Внутри склада на стене

9

9 из 15

Проверку работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

- ☐ Одного раз квартал
- ☒ Одного раз полугодие
- ☐ Одного раз год
- ☐ 3 раза год

10

10 из 15

Для приведения огнетушителя ОУ-3 в действие необходимо

- ☒ 1) Сорвать пломбу 2) Выдернуть чеку 3) направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 2м 4) сжать ручку
- ☐ 1) Сорвать пломбу 2) Выдернуть чеку 3) сжать ручку 4) направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 2м
- ☐ 1) направить раструб на очаг возгорания на расстоянии не менее 2м 2) Сорвать пломбу 3) Выдернуть чеку 4) сжать ручку

11

11 из 15

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе ... м до электроустановки и пламени.

- ☒ 1м
- ☐ 2м
- ☐ 0,5м
- ☐ 2,5м

12

12 из 15

Порошковый огнетушитель применяется для тушения:

- ☐ возгораний твердых материалов, кроме возгораний электроприборов
- ☐ возгорания электроустановок под напряжением
- ☐ возгораний твердых материалов
- ☒ всех классов пожаров

13

13 из 15

Эвакуационный выход это

- ☐ Выход для детей
- ☐ Выход для персонала
- ☒ Выход, ведущий из помещения наружу
- ☐ Выход для инженеров

14

14 из 15

Когда принята закон пожарная безопасности

- ☒ 2009г 30 сентябр
- ☐ 2008г 30 сентябр
- ☐ 2010г 24 сентябр
- ☐ 2019г 30 сентябр

15

15 из 15

Какое количество тепловых извешател устанавливается в одном помещении

- ☐ достаточное одного
- ☐ не мене пят
- ☒ не мене двух
- ☐ не мене трех