

**ПТМ вариант №4 Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут.**

*Тест* состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.

**Инструкция к тесту**

*Тест* состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут. порядку.

**ПТМ вариант №4 Тест состоит из частей 15 вопросов . На его выполнение отводится 30 минут.**

1

1 из 15

**Спинкер - это?**

- ☐ Спинкер - это оросительный элемент открытого типа, устанавливаемый в защищаемом помещении на выходное отверстие трубопровода
- ☒ Спинкер - это ороситель с запорным устройством (колбой с жидкостью)
- ☐ Спинкер - это система с огнетушителем с зарядом или воды с добавками, расширяющим область эксплуатации огнетушителя (Концентрация добавок поверхностно-активных веществ, вводимых в заряд огнетушителя, - не более 1% )
- ☐ Все ответы верны

2

2 из 15

**Укажите дату и номер приказа "О содержании первичных средств пожаротушения"**

- ☐ 31.12.2020г №482
- ☐ 28.05.2021г №136
- ☒ 25.12.2019г №477
- ☐ 25.05.2020 №468

3

3 из 15

**Отметит показатель плжара из-за нарушение ППБ в транспорте**

- ☒ 4.2%
- ☐ 2.1%
- ☐ 9.7%
- ☐ 26.8%

4

4 из 15

**Состояние конструкций и материалов, обработанных (пропитанных) противопожарным составом, следует проверят .....в год. Результаты проверки оформляются соответствующими документами (акт, журнал)**

- ☐ Не реже одного раза в год
- ☐ Не реже одного раза в 2 год
- ☐ Не реже одного раза в квартал
- ☒ Не реже два раза в год

5

5 из 15

Предприятия вместимостью .....человек и более должны иметь, прямую телефонную связь с ближайшей пожарно-спасательной службой.

- ☒ 1000 человек
- ☐ 10000 человек
- ☐ 5000 человек
- ☐ 200 человек

6

6 из 15

Общественные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее нескольких переносных огнетушителей

- ☐ 4 шт
- ☐ 1 шт
- ☒ 2 шт
- ☐ 5 шт

7

7 из 15

Хранение одежды или других горючих материалов на котлах и трубах. Расстояние до горючих материалов по направлению теплового излучения должно быть не менее.....м?

- ☐ 1.35м
- ☒ 1.25м
- ☐ 1.50м
- ☐ 2м

8

8 из 15

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- ☐ Пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термических разложения, понижения концентрация кислорода
- ☐ Пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация продуктов горения и термических разложения, понижения концентрация кислорода, снижение видимости в дыму
- ☐ Пламя и искры, тепловой поток, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термических разложения, понижения концентрация кислорода, снижение видимости в дыму
- ☒ Пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация продуктов горения и термических разложения, понижения концентрация кислорода, снижение видимости в дыму

9

9 из 15

Эвакуационный освещение должно быть установлено.....где может собираться..... человек а также на всех лестничных клетках, переходах и других пунктах эвакуации

- ☐ Специально отведённых помещениях, 50 человек
- ☒ Во всех помещениях, 50 человек
- ☐ Во всех помещениях, 40 человек
- ☐ Специально отведённых помещениях, 40 человек

10

10 из 15

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных здании не должно превышать...?

- ☒ 20м
- ☐ 10м
- ☐ 50м
- ☐ 5м

11

11 из 15

Дренчер - это?

- ☐ Дренчер -это система с огнетушителем с зарядом воды или выды с добавками, расширяющими область эксплуатации огнетушителя (концентрация добавок поверхностно - активных веществ, водных в заряд огнетушителя, -неболее 1%)
- ☐ Дренчер -это оросител с запорном устройством (колбой с житкостью)
- ☒ Дренчер -это оросительный элемент открытого типа, устанавливаемый в защищаемом помещении на входное отверстие трубопровода
- ☐ Дренчер -это прыборы, реагирующий на электромагнитное излучение пламени в двух или боле участках спектра

12

12 из 15

Размещения первичных огнетушителей в коридорах и проходах не должна препятствовать безопасной эвакуации людей. их следует размешат плотную к выходам из помещении на высоте не боле.....м?

- ☐ 2м
- ☐ 2.5м
- ☐ 1м
- ☒ 1.5м

13

13 из 15

Укажите дату и номер приказа "Об актуализации положения по безопасному проведению работ повышенной опасности"

- ☐ 31.12.2020г №482
- ☒ 28.05.2021г №136
- ☐ 25.12.2019г №477
- ☐ 25.05.2020г №468

14

14 из 15

Наружные противопожарные лестницы и кровельные ограждения зданий и сооружений всегда должны быть в хорошем состоянии проверяются на прочность.... вгод. Результаты проверки оформляются соответствующими документами (акт, журнал)

- ☐ не реже одного раза в год
- ☐ не реже одного раза 2 года
- ☐ не реже одного раза в квартал
- ☒ не реже два раза в год

15

15 из 15

Пожар: I фаза (....мин)-начальная стадия

- ☒ 10 мин
- ☐ 15 мин
- ☐ 30 мин
- ☐ 220 мин