



INSTYTUT DO SPRAW JAKOŚCI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
INSTYTUT ds. JAKOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 42A
Tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: ijul@ijul-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/150/07

Dostawca: P.P.H.U „JAK-KON” Sp.J.
(Nazwa i adres) Bartłomiej Kondraciuk, Mateusz Kondraciuk
Kopina 92, 21-070 Cyców

Producent: P.P.H.U „JAK-KON” Sp.J.
(Nazwa i adres) Bartłomiej Kondraciuk, Mateusz Kondraciuk
Kopina 92, 21-070 Cyców

Nazwa wyrobu: Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia.
Typ (model): ZPP-G, ZPP-D – zestawy przyłączeniowo-pomiarowe
ZPP-G, ZPP-D – zestawy złączowo-pomiarowe

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i : 500 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} : 4 kV;
prąd znamionowy I_n : do 630 A – część kablowa,
do 63 A – część pomiarowa;

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 (EN 60439-1:1999+A1:2004)	LA-07.216	IJUL
PN-EN 60439-5:2007(U) (EN 60439-5:2006)		

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

Stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mającego identyczne właściwości jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Lublin, dnia 2024-01-18



Dyrektor

Jakub Kondraciuk

