

Kuusi toimenpidettä, tärkeysjärjestyksessä

Datakeskuskuorma, sähkön riittävyys ja kotitalouden lasku

Lähtökohta. Riittävyys ja lasku ovat eri ongelmia, eivätkä samat keinot ratkaise molempia. **Riittävyys** ratkeaa 278 kylmänä ja tyynenä tuntea, ja siihen vastaavat jousto, varavoima ja kapasiteetin hinnoittelu — halvalla ja nopeasti. **Lasku** syntyy kaikkina 8760 tuntina, ja siihen vastaa vain uusi energia, megawatti megawattia vastaan. Jouston myyminen hintaratkaisuna on virhe: kuorman poistaminen kalleimmilta viideltä prosentilta tunneista leikkaa hintavaikutuksesta viisi prosenttia. Priorisointi alla on tehty toteutusnopeuden ja kustannuksen mukaan, ei vaikuttavuuden — kohdat 5 ja 6 ovat vaikuttavimmat mutta hitaimmat.

1. Varavoiman käyttövelvoite liittymisehtoon

PÄÄTÖS 2026, VOIMAAN 2027 · RIITTÄVYYS

Yli 10 MW:n kuormaliittymän ehdoksi velvoite ajaa omaa varavoimaa Fingridin pyynnöstä tehoperustilanteessa. **Perustelu:** datakeskuksella on varavoimaa suunnitelleen kuormansa verran, koska liiketoiminta vaatii sen. Tuhannen kuudensadan megawatin kuorma tarkoittaa yli 1 600 megawattia asennettua, käyttämätöntä tehoa — enemmän kuin Loviisa. Se on jo rakennettu ja maksettu. Halvin luja megawatti mitä Suomessa on tarjolla, eikä se vaadi julkista rahaa vaan liittymisedon.

2. Sähköveron palauttamatta jättäminen

EI TOIMENPIDETTÄ · VALTIONTALOUS

Hallitus kaatoi budjettiriihessä datakeskusten 30 miljoonan euron verotuen. Päätös on pidettävä. **Perustelu:** vero nousi 1.7.2026 45-kertaiseksi, kompensaatio kaatui, ja kahdeksan päivää myöhemmin Google ilmoitti 13 miljardista. Investointi ei siis ollut verotuen varassa. Sähkövero tuottaa 1 600 megawatin kuormasta 293 miljoonaa euroa vuodessa, kun viiden suurimman operaattorin yhteisö- ja kiinteistövero on yhteensä noin 21 miljoonaa. Se on ainoa erä, jolla valtion tili pysyy plussalla.

3. Kuormatietojen julkisuus liittymisen ehdoksi

2027 · TIETOPERUSTA

Liittymissopimuksen tehneen kuluttajan suunniteltu teho ja käyttöönoton aikataulu julkisiksi alueittain. **Perustelu:** koko arvio Googlen sopimuksen vaikutuksesta kääntyy sen mukaan, onko kuorma alle vai yli 1 014 megawatin — ja lukua ei kerrottu. Fingridin nykyinen luku, lähes viisi gigawattia, on hanketoimijoiden itse ilmoittama suunnitelma eikä rakennettu teho. Poliitiikkaa ei voi mitoittaa luvulla, jonka virhemarginaali on tuntematon.

4. Kysyntäjousto sitovaksi liittymisehdoksi

2027 · RIITTÄVYYS

Määrällinen joustovelvoite uusille yli 10 MW:n kuormille, ei vapaaehtoisuuteen perustuen. **Perustelu:** Google ilmoitti julkistuspäivänä, että sen datakeskusten jousto on yksittäisiä prosenttiyksiköitä. Vapaaehtoisesti sitä ei siis tule. AFRY:n valtioneuvostolle tekemässä laskelmassa kahdenkymmenen prosentin jousto kääntää 2 500 megawatin skenaarion kymmenen prosentin hinnannousun 125 miljoonan euron vuotuiseksi hyödyksi sähkönkäyttäjille. Tekoälymallien koulutus ei ole aikakriittistä työtä.

5. Kapasiteettimekanismi

VALMISTELU 2027, VOIMAAN 2029 · RIITTÄVYYS

Maksu tehosta, joka on käytettävissä kriittisellä tunnilla, riippumatta vuotuisesta käyttöajasta. **Perustelu:** markkina hinnoittelee energiaa, ei käytettävyyttä, ja siksi Suomen nykyinen vastaus tiukkaan tuntiin on kivihillivoimala reservissä. Talvella 2025/26 oli 278 tuntia, joina oli kylmä ja tyyni yhtä aikaa, ja niissä tuotiin keskimäärin 2 908 megawattia. Aurora Linen koko lisäkapasiteetti imeytyi näihin tunteihin heti.

6. Säävarman tehon rakentaminen, mitoitus kuormaa vastaan

PÄÄTÖKSET 2027, VAIKUTUS 2030-LUVULLA · LASKU

Uuden säävarman kapasiteetin tavoite sidotaan liitettävään kuormaan megawatti megawattia vastaan. **Perustelu:** tämä on ainoa keino, joka korjaa laskun. Omassa simuloinnissani 1 600 megawattia säävarmaa tehoa kumoaa 1 600 megawatin kuorman täsmälleen — vuosikeskihinnassa, helmikuussa ja kalleimmalla viidellä prosentilla tunneista. Tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan mutta jättää helmikuun ja kalliit tunnit koholle, koska kalliilla tunnilla tuuli tuottaa kolmanneksen tavanomaisesta. Suomessa on kaksi käyttämätöntä ydinvoimalupaa, eivätkä sijoittajat ole nähneet niitä kannattavina — se on kohdan 5 tehtävä.

Kolme keinoa, jotka eivät toimi

- Kotitalouksien hintakatto.** Hoitaa oiretta ja vaimentaa juuri sen hintasignaalin, jonka on määrä tuottaa jousto. Jos katto tarvitaan, kohdat 1 ja 5 on jätetty tekemättä.
- Uusi siirtoyhteys länteen tämän tunnin ratkaisuna.** Kalleimmalla prosentilla tunneista Ruotsista tuotiin jo 2 674 megawattia, yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla ja Suomen hinta oli 202 euroa megawattitunnilta korkeampi kuin Keski-Ruotsin. Kylmä ja tyyni sää ei rajoitu Suomeen.
- Tuulivoiman lisärakentaminen vastauksena kalliiseen tuntiin.** Se korjaa vuoden, ei tuntia. Tarpeellinen, mutta eri ongelmaan.

Luvut ovat katsauksesta *Se luku, jota ei kerrottu* (v. 2.0, 9.9.2026), joka sisältää aineiston, menetelmän ja rajoitteet. Simulointi perustuu 27 002 tunnin paneeliin: Fingridin avoin data, Sähkötin, Energy-Charts, NVE, Tilastokeskus. Malli pitää tarjonnan kiinnitettynä eikä sisällä Pohjoismaiden vastetta, joten se on yläraja eikä ennuste. Aineisto ja laskennat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten. jlintumies.github.io/analyysit.html