

Informe nº/ Report no 25030622

Cliente/ Client ACTUALIA GRUPO S.L

Dirección/ Address Calle Clavo, 13 Nave 5,03690/San Vicente del Raspeig

Fecha Emisión 25/03/2025

Versión 1

Boletín Definitivo

Esta versión, anula y sustituye la anterior versión de este Informe.

Número de muestra:	25030622	Fecha recepción de la muestra:	15/03/2025
Tipo de muestra:	Agua de consumo humano	Tomada por:	Cliente
(a) Procedencia:	A25-1512 EDAR HOSPITALES DE L'INFANT		
(a) Punto de toma:	PB-V_MONO-002 (DUCHA, VESTUARIO)		
(a) Datos de la muestra:	Cloro libre residual (mg/l): 0.33 Temperatura (°C): 16	pH (Uds pH): 7.6 Tipo de instalación: AFCH	(a) Fecha / Hora de toma de muestra: 14/03/2025 08:00
		Cantidad muestra (L):	1.250
		Número / Tipo envases:	1 / PP/PE;2 / PP/PE estéril tiosulfato

RESULTADOS DE ENSAYO

Fecha inicio: 15/03/2025

Fecha finalización: 25/03/2025

Parámetro	Resultado	Unidades	V.P	Procedimiento
Recuento de Legionella spp	No detectada en el volumen analizado	UFC/L	100	UNE-EN ISO 11731:2017 (procedimientos 5 y 7)
Volumen analizado (L): 1				
Límite de detección: 10 UFC/L				
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C	>3000	UFC/ ml	100	UNE-EN ISO 6222:1999
*Hierro total	21	µg/l	200	PT-FE/101

Paterna, 25/03/2025 13:38:00



Cristina Pitarch Giner
Directora técnica laboratorio
Licenciada en Farmacia

Observaciones

Valor paramétrico según RD 487/22

Notas:

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Jecma S.L. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

Los resultados informados se relacionan únicamente con los ítems sometidos a ensayo.

(a) Datos aportados por el cliente y no amparados por la acreditación ENAC, Jecma, S.L no es responsable de la información aportada. Los resultados aplican a la muestra analizada tal y como se recibió.

Laboratorio con certificado de calidad ISO 9001:2015 número 872/2013
Laboratorio autorizado por Salud Pública por resolución del 29/11/201

Firmado digitalmente por

CRISTINA PITARCH (24359917L)

Jecma Consultoría y Medio Ambiente, S.L
CIF: B-98474091

Plaza de Elche, 27, Polígono Fuente del Jarro-46988 - Paterna (Valencia)
Teléfono: 963635694 - Email: correo@jecma.es



Los ensayos marcados con (*) no
están amparados por la acreditación
de ENAC