



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:23:13 AM

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	8'-1 11/16"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-5 3/4"	1 1/2"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
05	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1 1/2"
06	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
07	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"




3D Ortho7



Elevation Back7
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-264
Drawn By: Author
DATE: 10/21/21
DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone