



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					10
3	2	Style 77 EDPM PNT Flexible Coupling					10
3	1	Style 77 PNT FS-Cskt Flex Cplg					10
1	4	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x10
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2'-9 1/8"	33.095	10
4	2	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	Grooved Pipe End	1'-0"	12.000	10

MURPHY

SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS

MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

☐

FLANGE WEIGHT/ORIENTATION

☐

FITTING ORIENTATION

☐

BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT

☐

SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT

SPEC.

NA

0

ASME

NA

REV

X-RAY

NA

DATE

HYDRO TEST

NA

PWHT

NA

COMMENTS

MURPHY WPS#

DESCRIPTION

DRN

CHK

APP

WUSM RESEARCH BUILDING

NRB CUP

LVLO2 SPOOLS

SERVICE NAME

CH#3 CHWR

DRAWING NO./TRACKING NO.

210140-A-UPL2-18-05

QTY.

1

SHT/NO

1 of 1

REV

0