



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/9/2021 1:07:05 PM



3D Ortho


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	8'-0 3/8"	1 1/2"
02	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-5 7/8"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-4 7/8"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-0 11/16"	1 1/2"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-9 1/4"	1 1/2"
06	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-3 3/8"	1 1/2"
07	1	In-Line Centrifugal Pump-Flange Support Mounting	N/A		
08	1	Murphy Steel Plate	N/A		
09	2	Murphy SQ Tube	N/A		
10	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	3"		1 1/2"
11	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	2 1/2"		1 1/2"
12	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	3"x2 1/2"		1 1/2"
13	8	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1 1/2"
14	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	2 1/2"		1 1/2"
15	2	Victaulic Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl	3"		1 1/2"
16	1	Victaulic 789-CBV Circuit Balancing Viv GRV	3"		1 1/2"
17	2	Nibco W-910-B Wafer Check	3"		1 1/2"
18	2	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	3"		1 1/2"
19	24	sPoint			



Elevation Back
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-307
Drawn By: Author
DATE: 11/01/21
DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone