



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	Style 07 Zero-Flex Cplg					10
1	1	300 Butterfly Valve w Lever					10
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					10
6	1	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					10
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	18'-11 9/16"	227.542	10
8	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	2 3/8"	2.365	10
7	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BW	3'-2"	37.973	10

**MURPHY**  
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS    MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/> FLANGE WEIGHT/ORIENTATION										
<input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION										
<input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT										
<input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION										
QA/QC ACCEPT			SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
			NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0			REV		DATE	DESCRIPTION		DRN	CHK	APP

DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING					
CHK		NRB CUP					
APP		LVLO2 SPOOLS					
JOB NO.	210140	SERVICE NAME					
REF.DWG.		CH#5 CHWS					
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-20-01	QTY.	1	SHT/NO	1 of 1	REV	0