



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_SPOOLING MASTER.rvt
10/29/2021 1:43:35 PM




1 AS-L06-054 - ISOMETRIC
AS-L06-054 SCALE:



2 AS-L06-054
AS-L06-054 SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB:	WASH U NRB
TICKET:	AS-L06-054
Drawn By: Author	
DATE: 10/08/21	DATE REQ:




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone

BIM 360://WUSM NRB/WUSM RB HPF.rvt
10/29/2021 2:35:23 PM


Mark	Qty	Size	Description	Length	Strut Width	Rob 1	Rob 2	Insulation
01	8	6"	B-Line B2000 ZN-Gal 10 Pipe Clamp					
02	1	26"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut		2' - 6"	2' - 8 5/8"	4' - 0 5/8"	
03	1	22"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut		2' - 2"	2' - 8 5/8"	2' - 8 5/8"	
04	2	22"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut		2' - 2"	2' - 8 5/8"	4' - 0 5/8"	

01 4 6 5/8" B-LINE #2020


02 4 5 5/8" B-LINE #2066



1 ISOMETRIC
SCALE:



2 TOP VIEW
SCALE: 1/2" = 1'-0"



3 RIGHT ELEVATION
SCALE: 1/2" = 1'-0"


A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB

TICKET: HPHGR-L06-054

Drawn By: Author


DATE: 10/21/21 DATE REQ:




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone

BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/29/2021 12:35:37 PM

Mark	Qty	Size	Description	Length	Strut Width	Rob 1	Rob 2	Insulation
01	1	3/4"	Victaulic No.647 TT Dielectric Transition Fitting	0'-3"				1"
02	1	3"	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	19'-11 7/8"				1 1/2"
03	1	3/4"	Cerro Type L Hard Copper Pipe	0'-1 1/4"				1"
04	1	3/4"	Nibco Wrot 687 90 Deg Ell GxG					1"
05	1	3/4"	Nibco Wrot 688 Adapter GxF					1"
06	1	3/4"	Generic Solder Joint					1"
07	1	3"x3/4"	Anvil 3000# FS Thread-O-Let					1"




1 ISOMETRIC
SCALE:



2 FRONT VIEW
SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB:	WASH U NRB
TICKET:	HWR-L06-054
Drawn By: Author	
DATE: 10/28/21	DATE REQ:




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone

BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/29/2021 2:36:22 PM

Mark	Qty	Size	Description	Length	Strut Width	Rob 1	Rob 2	Insulation
01	1	2 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	17'-10 1/8"				1 1/2"
02	1	3"	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	1'-6 9/16"				1 1/2"
03	1	3/4"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	7/8"				1"
04	1	3"x2 1/2"	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED					1 1/2"
05	1	2 1/2"	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					1 1/2"
06	1	3/4"	Victaulic No.647 TT Dielectric Transition Fitting					1"
07	1	3/4"	Nibco Wrot 607 90 Deg Elb CxC					1"
08	1	3/4"	Nibco Wrot 608 Adapter OxF					1"
09	1	2 1/2"	Nibco Wrot 600 Dimpled Stop Coupling CxC					1 1/2"
10	1	2 1/2"	Nibco 150lb 672 2pc LF Compainion Flange					1 1/2"
11	1	2 1/2"	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick					1 1/2"
12	1	2 1/2"	Generic 150# CS Flange Bolt Set					
13	1	3"x3/4"	Anvil 3000# FS Thread-O-Let					1"




1 ISOMETRIC
SCALE:



2 FRONT VIEW
SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB:	WASH U NRB
TICKET:	HWS-L06-054
Drawn By: Author	
DATE: 10/21/21	DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone