



# Murphy-PFFS-SP00L-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	2	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					3
6	1	77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd					3/4
8	1	No.647 TT Dielectric Transition Fitting					3/4
1	2	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					3
7	1	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x3
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	2'-5 15/16"	29.938	3
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	4'-7 3/8"	55.345	3
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	15'-8 3/16"	188.194	3



DRN JMM	5/17/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>					
CHK		NRB CUP								FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>					
APP		LVLO2 SPOOLS								BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>					
JOB NO.	210140									SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>					
REF.DWG.		SERVICE NAME				HWS				SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	FWHT	COMMENTS			
										NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#			
										0									
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.		SHT/NO		REV		REV		REV		DATE		DESCRIPTION		DRN		CHK	APP
210140-A-UPL2-3-3		1		1 of 1		0													