



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_SPOOLING MASTER.rvt
9/15/2021 9:35:13 AM



2 AS-L01-047
AS-L01-047 SCALE:



1 AS-L01-047
AS-L01-047 SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L01-047


Drawn By: Author

DATE: 09/03/21 DATE REQ:




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone

BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_PLF.rvt
9/14/2021 11:46:47 AM



1 ISOMETRIC
SCALE:



2 TOP VIEW
SCALE: 3/4" = 1'-0"

Mark	Qty	Size	Description	Length	Strut Width	Rod 1	Rod 2	Insulation	Strut Width
01	1	8"	Brismet Sch 10S A312 EFW 304 PIPE	6'-7 5/8"				1"	
02	1	2"	Cerro Type L Hard Copper Pipe DWV	19'-11 7/8"				1"	
03	1	8"	Brismet Sch 10S A312 EFW 304 PIPE	12'-6 3/16"				1"	
04	1	8"x4"	Victaulic Sch 10S 304L A-403 GRV Red Tee No 425					1"	
05	3	8"	Victaulic Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl					1"	
06	1	2"	Nibco Wrot 600 Dimpled Stop Coupling CxC DWV					1"	
07	2	4"	B-Line B2000 ZN Sch 40 Pipe Clamp DWV						
08	1	4"	B-Line B2000 ZN Sch 40 Pipe Clamp						
09	1	36"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA 2in Slotted Unistrut		3'-4"	6'-1"	6'-1"		
10	1	34"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA 2in Slotted Unistrut		3'-2"	4'-9"	4'-9"		
11	1	24"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA 2in Slotted Unistrut		2'-4"	6'-1"	6'-1"		
12	3	10"	B-Line B2000 ZN Sch 40 Pipe Clamp						

JOB: WASH U NRB


TICKET: PP-L01-047

Drawn By: Author

DATE: 09/14/21

DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone