



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	Style 07 Zero-Flex Cplg					10
7	1	Style 77 PNT FS-Gskt Flex Cplg					10
1	1	300 Butterfly Valve w Lever					10
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					10
8	1	Std Wt SA234 WPB CS BW SR 90 Deg Ell					10
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	18'-11 9/16"	227.542	10
9	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	2 5/8"	2.625	10
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BW	4'-3 1/8"	51.098	10

DRN JMM		5/12/2021		WUSM RESEARCH BUILDING NRB CUP LVLO2 SPOOLS				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>			
CHK												FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>			
APP												BOLTS/CPLGS/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>			
JOB NO.		210140										SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>			
REF.DWG.				SERVICE NAME				CH#1 CHWS				SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
DRAWING NO./TRACKING NO.				QTY.		SHT/NO		REV		NA		NA	NA	NA	MURPHY WPS#				
210140-A-UPL2-16-02				1		1 of 1		0		0									
										REV		DATE	DESCRIPTION			DRN	CHK	APP	