



Murphy—PFFS—SPOOL—BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
5	1	Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl					3
2	2	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					3
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	15'-11 5/16"	191.283	3
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	5'-0 13/16"	60.804	3
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	3"	3.000	3

MURPHY

SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS

MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

☐

FLANGE WEIGHT/ORIENTATION

☐

FITTING ORIENTATION

☐

BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT

☐

SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT

SPEC.

NA

0

ASME

NA

NA

DATE

X-RAY

NA

NA

REV

HYDRO TEST

NA

NA

DESCRIPTION

PWHT

NA

NA

COMMENTS

MURPHY WPS#

WUSM RESEARCH BUILDING

NRB CUP

LVLO2 SPOOLS

SERVICE NAME

CT WATER DRAIN

DRN JMM

5/18/2021

CHK

APP

JOB NO.

210140

REF.DWG.

DRAWING NO./TRACKING NO.

210140-A-UPL2-135

QTY.

1

SHT/NO

1 of 1

REV

0