



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	2	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					4
5	1	GRV DI MSTRSL W/MEM STP G/O BFLY VLV					4
1	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					4
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2'-9 1/16"	33.060	4
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	4'-1 13/16"	49.817	4

**MURPHY**  
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS    MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT			
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
0			
REV	DATE	DESCRIPTION	

COMMENTS	
PWHT	MURPHY WPS#
NA	
DRN	CHK
APP	

DRN JMM	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		CHWS HRC			
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV		
210140-A-UPL2-26-5	1	1 of 1	0		