



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/22/2021 8:25:32 AM



3D Ortho22


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	2'-7 11/16"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-3 3/16"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-2 5/16"	1"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	0'-11 1/2"	1"
05	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	6"		1"
07	5	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	6"		1"
08	2	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
09	3	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	6"		1"
10	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	6"		1"
11	1	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick	6"		1"
12	1	Generic 150# CS Flange Bolt Set	6"		1"
13	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
14	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"



Elevation Back22  
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB  
TICKET: AS-L02-280  
Drawn By: Author  
DATE: 10/21/21  
DATE REQ:



1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone