



BIM 360//WUSM NRBWUSM\_RB\_SPOOLING MASTER.rvt  
24-11-2021 17:18:46



1 AS-L07-037 - ISOMETRIC  
AS-L07-037 SCALE:



2 AS-L07-037  
AS-L07-037 SCALE: 1/2" = 1'-0"


A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L07-037

Drawn By: Author


DATE: 11/24/21 DATE REQ:



1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone

BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
12/9/2021 11:53:40 AM

CONNECT TO AS-L07-038




Mark	Qty	Size	Description	Length	Strut Width	Rob 1	Rob 2	Insulation
01	2	3/4"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	6'-7 11/16"				1"
02	1	3"	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	19'-11 3/4"				1 1/2"
03	1	3"	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	18'-0 3/4"				1 1/2"
04	1	2 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	1'-3 13/16"				1 1/2"
05	1	3"x2 1/2"	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED					1 1/2"
06	1	2 1/2"	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					1 1/2"
07	2	3/4"	Victaulic No.647 TT Dielectric Transition Fitting					1"
08	2	3/4"	Nibco Wrot 607 90 Deg Ell CxC					1"
09	2	3/4"	Nibco Wrot 609 Adaptor CxF					1"
10	1	2 1/2"	Nibco Wrot 600 Dimpled Stop Coupling CxC					1 1/2"
11	1	2 1/2"	Nibco 150lb 672 2pc LF Companion Flange					1 1/2"
12	1	2 1/2"	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick					1 1/2"
13	1	2 1/2"	Generic 150# CS Flange Bolt Set					1 1/2"
14	2	3"x3/4"	Anvil 3000# FS Thread-O-Let					1"
15	6	6"	B-Line B2000 ZN Sch 40 Pipe Clamp		0"		0"	
16	1	50"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut		4' - 6"	2' - 8 5/8"	2' - 8 5/8"	
17	3	50"	B-Line 1-5/8 GLV 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut		4' - 6"	2' - 8 5/8"	4' - 0 5/8"	

15	4	5 5/8"	B Line #2066
18	4	6 5/8"	B Line #2020

1 ISOMETRIC

SCALE:



2 TOP VIEW

SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB: WASH U NRB

TICKET: HP-L07-037

Drawn By: Author

DATE: 11/24/21

DATE REQ:



1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone