



Murphy–PFFS–SPOOL–BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	2	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					4
1	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					4
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	20'-0"	240.000	4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	5 7/8"	5.850	4

**MURPHY**  
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERSMECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

DRN JMM CHK APP JOB NO. 210140 REF.DWG. DRAWING NO./TRACKING NO. 210140-A-UPL2-26-9	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		NRB CUP				<div></div>				FITTING ORIENTATION					
		LVLO2 SPOOLS								BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT					
		SERVICE NAME								SPOOL IDENTIFICATION					
		CHWR HRC				SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS				
	SHT/NO				NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#					
	QTY.				1	1	1	1	1	REV			DRN	CHK	APP
REV				0				DESCRIPTION							