




BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/1/2021 12:43:27 PM



3D Ortho



Elevation Top
3/4" = 1'-0"



Elevation Back
3/4" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS Smls Pipe PE	2 1/2"	0'-5 1/16"	1 1/2"
02	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	1'-6 7/16"	1 1/2"
03	4	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	1'-0 3/16"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	8'-8 1/2"	1 1/2"
05	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
06	2	VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE BARE	2 1/2"		0"
07	2	VIC TA CIRCUIT BALANCING VALVE SERIES 789 (GRVD)	2 1/2"		0"
08	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW Cap	3"		1 1/2"
09	4	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg Ell	2 1/2"		1 1/2"
10	10	Victaulic Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling	2 1/2"		1 1/2"
11	2	Southern California Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle	3"x2 1/2"		1 1/2"
12	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
13	2	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"
14	2	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	2 1/2"x3/4"		1"


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-311

Drawn By: Author

DATE REQ: 11/01/21

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone