



Murphy–PFFS–SPOOL–BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	3	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle			6"	6.000	24x14
3	3	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					14
2	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					24
5	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	40'-0"	480.000	24
1	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	8"	8.000	24

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT		SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0	REV	DATE	DESCRIPTION		DRN	CHK	APP		

DRN JMM	6/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB			
APP		LVLO3 CT SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		TWR			
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV		
210140-A-UPL3-2A	1	1 of 1	0		