



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle			1'-4"	16.000	14x3
4	2	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					14
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					3
5	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	12'-8 7/8"	152.872	14
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	4"	4.000	3

**MURPHY**  
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS    MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT		X-RAY		ASME		HYDRO TEST		PWHT		COMMENTS	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		MURPHY WPS#
0											
REV	DATE	DESCRIPTION				DRN	CHK	APP			

DRN JMM	5/17/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		HWS			
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-3-1	QTY.	1	SHT/NO	1 of 1
		REV	0		