



Murphy–PFFS–SPOOL–BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED					8x6
7	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					8
1	1	Style 77 PNT FS–Gskt Flex Cplg					6
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					6
4	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					8
2	1	Sch 40 SA–53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2’–6 9/16”	30.539	6
6	1	Sch 40 SA–53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	5’–2 3/4”	62.778	6

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132–2303
314–997–6600 phone
BIMCAD@murphy–stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT			
SPEC.	ASME	X–RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
0			
REV	DATE	DESCRIPTION	

COMMENTS	
PWHT	MURPHY WPS#
NA	
DRN	CHK
APP	

DRN JMM	5/17/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		CTWS			
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV		
210140–A–UPL2–24–3	1	1 of 1	0		