



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/1/2021 12:43:04 PM



3D Ortho

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	2'-4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	2'-3 1/2"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	1'-8 3/16"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2 1/2"	1'-7 11/16"	1 1/2"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	9'-1 13/16"	1 1/2"
06	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
07	2	VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE BARE	2 1/2"		0"
08	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW Cap	3"		1 1/2"
09	6	Victaulic Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling	2 1/2"		1 1/2"
10	2	Southern California Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle	3"x2 1/2"		1 1/2"
11	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
12	3	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"
13	2	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	2 1/2"x3/4"		1"



Elevation Back
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-308

Drawn By: Author

DATE: 11/01/21

DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone