



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					10
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					10
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	15'-0 7/16"	180.442	10
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	1'-11 5/8"	23.603	10
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	6 11/16"	6.695	10

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS
	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#

0	REV	DATE	DESCRIPTION	DRN	CHK	APP
---	-----	------	-------------	-----	-----	-----

DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING	
CHK		NRB CUP	
APP		LVLO2 SPOOLS	
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	
REF.DWG.		CH#2 CHWR	
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-17-03	1	1 of 1	0