



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_SPOOLING MASTER.rvt
19-11-2021 10:11:07




1 AS-L07-001 - ISOMETRIC
AS-L07-001 SCALE:



2 AS-L07-001
AS-L07-001 SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L07-001
Drawn By: Author
DATE: 11/19/21
DATE REQ:




1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone


BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
2/1/2022 11:42:31 AM

Mark	Qty	Size	Description	Length	Insulation	ROD 1	ROD 2	Strut Width
01	1	2 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	6'-0 3/4"	1 1/2"			
02	1	2 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	4'-9 1/8"	1 1/2"			
03	1	2 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	1'-11 1/2"	1 1/2"			
04	1	3"	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	12'-1"	1 1/2"			
05	1	3"	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW SR 90 Deg Ell		1 1/2"			
06	2	3/4"	Victaulic No.647 TT Dielectric Transition Fitting		1"			
07	2	2 1/2"x3/4"	Nibco Wrot 611R CxCxC Reducing Tee		1 1/2"			
08	1	2 1/2"	Nibco Wrot 607 90 Deg Ell CxC		1 1/2"			
09	2	3"x3/4"	Anvil 3000# FS Thread-O-Let		1"			
10	1	6"	B-Line B2000 ZN Ck 40 Pipe Clamp				0"	
11	2	60"	B-Line 1-5/8 GRN 12GA Bk/Bk 2in Slotted Unistrut			4' - 0 5/8"	2' - 8 5/8"	5' - 4"

10	2	6 5/8"	B-LINE #2020
12	2	5 5/8"	B-LINE #2066




1 ISOMETRIC
SCALE:



2 TOP VIEW
SCALE: 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB:	210140 - WASH U NRB
TICKET:	HP-L07-001
Drawn By: Author	
DATE: 11/18/21	DATE REQ:



1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone