



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
1	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					6
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					6
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	11'-2 7/8"	134.873	6
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	15'-5"	185.000	6

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/> FLANGE WEIGHT/ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT	
<input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION	

QA/QC ACCEPT	

SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS
NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#
0					
REV	DATE	DESCRIPTION		DRN	CHK
					APP

DRN JMM	6/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB			
APP		LVLO3 CT SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	CT EQ LINE		
REF.DWG.					
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV		
210140-A-UPL3-3E	1	1 of 1	0		