



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
11/9/2021 1:07:11 PM

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	6'-0 3/4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-5 1/8"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-11 3/8"	1 1/2"
04	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	3"		1 1/2"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
07	3	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1 1/2"
08	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1 1/2"
09	1	Nibco W-910-B Wafer Check	3"		1 1/2"
10	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	3"		1 1/2"
11	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	3"		1 1/2"
12	1	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick	3"		1 1/2"
13	1	Generic 150# CS Flange Bolt Set	3"		
14	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
15	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"



3D Ortho



Elevation Top  
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-310

Drawn By: Author

DATE: 11/01/21

DATE REQ:



1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone