



REVISIONSPLAN			
Kopfüberarbeitung	d	25.02.2015	BM
Überarbeitet	e	19.12.2014	VC
Leerruhr zur Trafostation	b	14.11.2014	VC
Revision	a	14.10.2014	VC
Änderung:	Index:		
1:250	1:250	07.08.2014	VC
Zeichnungsnr.:	Modstabs:	Datum:	Name:
SPEIDEL Elektrotechnik - Kommunikationstechnik www.speidel.de Am Autzof 1 - 11 73037 Göppingen Telefon (07161) 678-0 Telefax (07161) 71721 e-mail: elektro@speidel.de		Kunde: PV - Freilandanlage Buttenwiese Projekt: Modullageplan	



Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen

GP JOULE Mit Energie gewinnen		GP JOULE PV GmbH & Co. KG Adlerstraße 2 73312 Geislingen/Steige Telefon: 07331-3035-0 Telefax: 07331-3035-399 email: anlagenbau@gp-joule.de web: www.gp-joule.de	
---	--	--	--

Anlagenübersicht:		Unterkonstruktion:	
Gesamtleistung:	1.002,24 kWp	Hersteller:	----
Trafostation AC:	1.000 kVA	Modulleistung:	28°
Modulverschaltung:	24	Schattenwinkel:	----
Module:		Wechselrichter:	
Hersteller:	Canadian Solar	Hersteller:	AE (REFUso)
Typ 1:	CS6P-240P	Typ 1:	AE 3TL 23-MV
Anzahl 1:	4.176	Anzahl 1:	40
Anzahl 2:	----	Typ 2:	----
		Anzahl 2:	----

LEGENDE			
Baugrenze	Kabelgraben DC	Kabelgraben AC	
Modulreihen	Zaun	Vermessungspunkt	
Cluster	privater Fahrweg	233	
Übergabestation	Weg unbefestigt	Modulfeldgrenze	
Trafo-Gebäude	Grünflächen	200	
		Mittelspannung	

Projekt	Repowering Buttenwiesen		
Projektnummer	REP DE201401		
Bauherr	----	Telefon:	----
----	----	E-Mail:	----
Bauleitung	----	Telefon:	----
----	----	E-Mail:	----

7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Index	Änderung		Datum
Durch den Bauherren geprüft und freigegeben	Maßstab	erstellt/geändert	Plannummer
Datum	1:500	Müller, Brigitte	Datum erstellt/geändert
Unterschrift			27.02.2015 / 27.02.2015
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung keinen Dritten inhaltlich mitgeteilt noch ausgedruckt werden!			