


AV. AGOSTINHO DUCCI, 280-B PARQUE INDUSTRIAL CGC (MF) 00.138.806 / 0001-40 INS. EST. 534.03408-35 CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

 \oplus



TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC's)								
TC NIº	RELAÇÃO	LINHAS	CLASSE	USO	FT			
TC1 - TC2 TC3 - TC4 TC5 - TC6	300 / 5A 400 / 5A 500 / 5A	\$1 - \$2 \$1 - \$3 \$1 - \$4	10B100	PROTEÇÃO	1,2			
тс7	400 / 5A 600 / 5A 800 / 5A	S1 - S2 S1 - S3 S1 - S4	10B100	PROTEÇÃO	1,2			
TC8 TC9 TC10	1200 / 5A 1600 / 5A 2000 / 5A	S1 - S2 S1 - S3 S1 - S4	10B100	PROTEÇÃO	1,2			
TC11	1250 / 5A	S1 - S2	3C25	IMAGEM TÉRMICA	1,2			
TC12	1250 / 5A	S1 - S2	1,2C25	CDC	1,2			

20 MVA

836,7

26,67 MVA

1115,7

H₂

FABRICANTE MODELO

DIAGRAMA FASORIAL Dvn1



13800

DIMENSÕES APROXIMADAS P/TRANSPORTE em mm

ALTURAS PARA REMOÇÃO em mm

Vol. Liq. Isol.	12500	1
Llq. Isol.	11200	
Tq + Acess	15100	
P. A.	19200	l
Total	45500	C/ Óleo

Altura	3150
Largura	2000
Comprimento	5300
CA MAIOR PARA	

RANSPORTE SEM ÓLEO	26000	кg	
			_
TANQUE, TAMPA, RADIAD			
SUPORTAM PRESSÃO DE O		Г	

Parte Ativa 6850 Bucha AT 6850

ACIONAMENTO SISTEMA DE SELAGEM DO LÍQUIDO ISOLANTE BOLSA DE BORRACHA NITRÍLICA

COMUTADOR SOB CARGA

INSTRUÇÕES N° Placa Nº

VVIII 250D/76-12231W



34300

S/ Óleo

 \oplus